

湛江遂溪乐民镇 200MW 渔光互补光伏发电项目 社会稳定风险分析征求公众意见的公示

根据国家发展改革委《关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资〔2012〕2492号）、《湛江市重大固定资产投资项目社会稳定风险评估管理工作》（湛发改重点〔2019〕489号文）等文件有关要求，湛江遂溪乐民镇 200MW 渔光互补光伏发电项目需开展社会稳定风险分析工作。为更好的开展社会稳定风险分析工作，了解各利益相关方的意愿与诉求，切实维护群众利益，现对该项目概况进行公示，征求公众对该项目的意见和建议。

一、项目基本情况概况

1、项目名称

湛江遂溪乐民镇 200MW 渔光互补光伏发电项目。

2、项目建设单位

遂溪县泓瑞光伏发电有限公司。

3、项目位置

本项目建设地点位于广东省湛江市遂溪县乐民镇，地理坐标北纬经纬度：东经 109°45'02.73"，北纬 21°10'35.56"。

4、工程规模

本项目总装机容量 200.0376MWp，规划采用单晶双面 540Wp 组件。全站设置 49 个发电单元，每个发电单元采用 3.125MW 的箱逆变一体机，直流侧装机容量按照超配比 1.306368 进行设计。每个发电单元通过 1 台 3125kVA/35kV 的升压变压器就地升压至 35kV，本工程共设计光伏区 35kV 集电线路 7 回，每回为 6~8 个发电单元汇集母线（最终集电线路数量按 220kV 升压站建设方案为准），汇集母线采用 35kV 铝芯电缆接入 35kV/220kV 升压站。

5、项目用地

项目选址区域为坑塘水面，项目计划租地 3400 亩，通过出让方式获得建设用地 10 亩。经调查，场址内无名胜古迹、文物保护区、自然保护区、军事设施及地下矿藏等，项目建设用地符合国家有关土地利用政策。通过对场址各方面条件的分析，该处场址在技术上是可行的，具备建设大中型光伏电站的条件。

二、征求公众意见内容和注意事项

1、征求公众意见内容

包括对建设项目是否支持；建设项目对您生活的影响；项目建设对当地环境的影响；项目建设对当地经济的影响；对项目建设的建议和要求等。

2、注意事项

(1) 公众在提出意见时，应本着客观、公正的原则；

(2) 对项目建设如有较大异议或持反对意见，请在公示期间向建设单位或社会稳定风险分析单位工作人员提出；

(3) 为了更好的进行意见反馈，请留下您的具体联系方式。

三、公众提出意见的主要方式

以电话、信函、电子邮件等形式向建设单位或咨询单位提出意见。

四、公示的起止时间

本公示有效期为自公告之日起 10 日内。

五、联系方式

(1) 建设单位联系人：刘先生 联系电话：18927680087

(2) 报告编写单位联系人：陈先生 19527844051 1653004419@qq.com

